Утверждено
Приказ генерального директора
РУП "БелЭЗ"
_____ № _____

Прейскурант № 22/5

на услуги отдела испытаний, оказываемые РУП "БелЭЗ"

Вводится в действие с 01 июля 2016 года

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Тариф без НДС, руб.	НДС, руб.	Тариф с НДС, руб.
1	**Приточно-вытяжные вентиляционные устройства (с коэф. 1,0)**				
1.1.	Шахта вытяжная с естественной тягой или дефлектор	устройство	**14,34**	**2,87**	**17,21**
1.2.	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышного типа, №4-8	устройство	**51,39**	**10,28**	**61,67**
1.3.	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышного типа, №10	устройство	**63,68**	**12,74**	**76,42**
1.4.	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышного типа, №12	устройство	**97,57**	**19,51**	**117,08**
1.5.	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышного типа, №16	устройство	**143,75**	**28,75**	**172,50**
1.6.	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышного типа, №18	устройство	**174,66**	**34,93**	**209,59**
1.7.	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышного типа, №20	устройство	**236,11**	**47,22**	**283,33**
1.8.	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышного типа, №25	устройство	**318,41**	**63,68**	**382,09**
1.9.	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышного типа, № более 25	устройство	**544,28**	**108,86**	**653,14**
1.10.	Вентилятор осевой с поворотными лопатками № до 8	устройство	**26,12**	**5,22**	**31,34**
1.11.	Вентилятор осевой с поворотными лопатками № до 16	устройство	**34,34**	**6,87**	**41,21**
1.12.	Вентилятор осевой с поворотными лопатками № до 25	устройство	**58,46**	**11,69**	**70,15**
1.13.	Вентилятор осевой с поворотными лопатками № более 25	устройство	**85,68**	**17,14**	**102,82**
1.14.	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный, № до 5	устройство	**48,78**	**9,76**	**58,54**
1.15.	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный, № до 10	устройство	**68,32**	**13,66**	**81,98**
1.16.	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный, № до 20	устройство	**97,55**	**19,51**	**117,06**
1.17.	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный, № до 26	устройство	**175,56**	**35,11**	**210,67**
1.18.	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный, № свыше 26	устройство	**282,79**	**56,56**	**339,35**
1.19.	Вентилятор высокого давления с устройством регулирования подачи № 10	устройство	**251,92**	**50,38**	**302,30**
1.20.	Вентилятор высокого давления с устройством регулирования подачи № 15	устройство	**349,14**	**69,83**	**418,97**
1.21.	Вентилятор высокого давления с устройством регулирования подачи № 20	устройство	**492,89**	**98,58**	**591,47**
1.22.	Вентилятор высокого давления с устройством регулирования подачи № 32	устройство	**647,07**	**129,41**	**776,48**

1.23.	Установка теплообменная, количество нагревателей 1	устройство	**41,15**	**8,23**	**49,38**
1.24.	Установка теплообменная, количество нагревателей до 3	устройство	**92,36**	**18,47**	**110,83**
1.25.	Установка теплообменная, количество нагревателей до 12	устройство	**195,15**	**39,03**	**234,18**
1.26.	Установка теплообменная, количество нагревателей до 20	устройство	**482,65**	**96,53**	**579,18**
1.27.	Установка теплообменная, количество нагревателей более 20	устройство	**688,04**	**137,61**	**825,65**
1.28.	Теплообменник-утилизатор регенеративный, рекуперативный	устройство	**97,55**	**19,51**	**117,06**
1.29.	Патрубок душирующий или аэратор	устройство	**48,78**	**9,76**	**58,54**
1.30.	Завеса воздушно-тепловая (регулируемая)	устройство	**97,55**	**19,51**	**117,06**
1.31.	Отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха в одном месте	устройство	**78,01**	**15,6**	**93,61**
1.32.	Отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха в нескольких местах	устройство	**107,24**	**21,45**	**128,69**
1.33.	Клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом	устройство	**16,89**	**3,38**	**20,27**
1.34.	Клапан воздушный смесительный с электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом	устройство	**38,33**	**7,67**	**46,00**
1.35.	Регулятор расхода воздуха	устройство	**96,95**	**19,39**	**116,34**
1.36.	Клапан избыточного давления	устройство	**46,1**	**9,22**	**55,32**
1.37.	Клапан обратный	устройство	**31,5**	**6,3**	**37,8**
1.38.	Клапан огнезадерживающий	устройство	**48,38**	**9,68**	**58,06**
1.39.	Аппарат направляющий	устройство	**31,5**	**6,3**	**37,8**
1.40.	Гидромуфта в комплекте с насосом	устройство	**52,93**	**10,59**	**63,52**
1.41.	Муфта скольжения индукторная (без электрической части)	устройство	**67,54**	**13,51**	**81,05**
1.42.	Гермоклапан с ручным или электрическим приводом	устройство	**78,93**	**15,79**	**94,72**

Примечание: 1. К нормам времени должны применяться следующие коэффициенты: 1,2 - при выполнении работ с вентиляторами пылевых установок; 1,6 - при использовании вентиляторов двухстороннего всасывания; 1,8 - при использовании регулирующих воздушных клапанов в системах автоматического регулирования; 1,5 - при обслуживании нескольких проемов одной установкой воздушно-тепловой завесы; 1,1 - при выполнении работ по теплообменной установке с теплоносителем-паром; 0,6 - для теплообменной установки без теплохолодоносителя. 2. При двух и более вентиляторах, работающих одновременно на одну сеть, нормативы принимаются за каждый вентилятор отдельно с коэффициентом: 1,5 - при вентиляторах, разных по типу и размерам; 1,2 - при однотипных вентиляторах. 3. В нормах времени по воздушно-тепловой завесе не учтены затраты на выполнение работ по вентилятору, сети и теплообменным установкам, определяемые по соответствующим нормативам. 4. К нормам времени в необходимых случаях применяются следующие коэффициенты: 1,15 на предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещение предметов (станков, установок и т.д.), 1,1 при расположении оборудования, установок, устройств и воздуховодов на высоте от пола (площадки) при использовании подмостей или переносной лестницы от 3 до 5 м; 1,2 при расположении оборудования, установок, устройств и воздуховодов на высоте от пола (площадки) при использовании подмостей или переносной лестницы свыше 5 м; 1,3 при расположении оборудования, установок, устройств и воздуховодов на высоте от пола (площадки) при использовании подмостей или переносной лестницы на кровле здания.

коэффициент 1,0

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Тариф без НДС, руб.	НДС, руб.	Тариф с НДС, руб.
2	**Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха**				

Состав работ: Подготовительные работы. Снятие с натуры (без замеров длин участков) схем вентиляционных систем. Аэродинамические испытания и сопоставления с проектом объемов воздуха, подаваемого или удаляемого системами вентиляции по отдельным помещениям и подающего через отдельные воздухоприемные и воздухо-выпускные устройства. Регулировка сети с целью достижения проектных показателей по расходу воздуха. Комплексное опробование, при котором выполняются совместные регулировки сетей приточных и вытяжных систем для обеспечения необходимого воздушного баланса.

2.1	Сеть системы вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5	устройство	**112,7**	22,54	135,24
2.2	Сеть системы вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 10	устройство	**157,67**	31,53	189,2
2.3	Сеть системы вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 15	устройство	**225,21**	45,04	270,25
2.4	Сеть системы вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 20	устройство	**292,94**	58,59	351,53
2.5	Сеть системы вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 30	устройство	**394,26**	78,85	473,11
2.6	Сеть системы вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 50	устройство	**630,85**	126,17	757,02
2.7	Сеть системы вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 75	устройство	**867,26**	173,45	1 040,71
2.8	Сеть системы вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений свыше 75 добавлять к расценке 03-01-227	устройство	**11,19**	2,24	13,43

Примечание: К нормам времени применяются следующие коэффициенты: 1,2 - для сетей, не имеющих регулировочных устройств, и для сетей аспирационно-пылевых систем; 1,25 - при использовании сетей кирпичных каналов, шлакоалебастровых или шлакобетонных коробов, скрытой прокладке воздуховодов, составляющих более 50 процентов общей протяженности; 1,4 - при использовании в качестве вентиляционных каналов пустот в стеновых блоках зданий; 1,1 - при выполнении работ по сетям установок, оборудованных вентиляторами №11 и более. 2. К нормам времени в необходимых случаях применяются следующие коэффициенты: 1,15 на предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещение предметов (станков, установок и т.д.); 1,1 при расположении оборудования, установок, устройств и воздуховодов на высоте от пола (площадки) при использовании подмостей или переносной лестницы от 3 до 5м; 1,2 при расположении оборудования, установок, устройств и воздуховодов на высоте от пола (площадки) при использовании подмостей или переносной лестницы свыше 5 м; 1,3 при расположении оборудования, установок, устройств и воздуховодов на высоте от пола (площадки) при использовании подмостей или переносной лестницы на кровле здания.

коэффициент 1.0

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Тариф без НДС, руб.	НДС, руб.	Тариф с НДС, руб.
3	**Пылеулавливающие устройства**				
3.1	Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый) масляный, фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек 1	устройство	**9,68**	**1,94**	**11,62**
3.2	Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый) масляный, фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек до 8	устройство	**14,61**	**2,92**	**17,53**
3.3	Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый) масляный, фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек до 12	устройство	**27,22**	**5,44**	**32,66**
3.4	Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый) масляный, фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек до 24	устройство	**53,71**	**10,74**	**64,45**
3.5	Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый) масляный, фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек 48	устройство	**107,24**	**21,45**	**128,69**
3.6	Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый) масляный, фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек 96	устройство	**204,79**	**40,96**	**245,75**
3.7	Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый) масляный, фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек более 96	устройство	**419,26**	**83,85**	**503,11**
3.8	Фильтр масляный самоочищающийся или рулонный	устройство	**14,61**	**2,92**	**17,53**
3.9	Фильтр рукавный	устройство	**37,08**	**7,42**	**44,5**
3.10	Фильтр из объемного материала	устройство	**32,15**	**6,43**	**38,58**
3.11	Циклон	устройство	**19,55**	**3,91**	**23,46**
3.12	Циклон с водяной пленкой, циклон-промыватель, скруббер, абсорбер и др.	устройство	**29,23**	**5,85**	**35,08**
3.13	Агрегат индивидуальный обеспыливающий	устройство	**19,55**	**3,91**	**23,46**
3.14	Пылегазоочиститель пенный	устройство	**202,82**	**40,56**	**243,38**
3.15	Газопромыватель скоростной (скруббер Вентури)	устройство	**236,59**	**47,32**	**283,91**
3.16	Агрегат мокрый газоочистной ударноинерционного действия	устройство	**194,92**	**38,98**	**233,9**
3.17	Пылеуловитель ПВМ или гидрофильтр	устройство	**136,46**	**27,29**	**163,75**
3.18	Пылеуловитель ротационный	устройство	**165,69**	**33,14**	**198,83**
3.19	Электрофильтр (без электрической части)	устройство	**70,15**	**14,03**	**84,18**

Примечание: Если в соответствии с условиями договора работы по фильтрам выполняются без проверки механизмов подъема и прижима, нормы времени применяются с коэффициентом 0,7. **2.** К нормам времени в необходимых случаях применяются следующие коэффициенты: 1,15 на предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках, остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещение предметов(станков, установок и т.д.); 1,1 при расположении оборудования, установок, устройств и воздуховодов на высоте от пола (площадки) при использовании подмостей или переносной лестницы от 3 до 5 м; 1,2 при расположении оборудования, установок, устройств и воздуховодов на высоте от пола (площадки) при использовании подмостей или переносной лестницы свыше 5 м; 1,3 при расположении оборудования, установок, устройств и воздуховодов на высоте от пола (площадки) при использовании подмостей или переносной лестницы на кровле здания.

коэффициент 1,0

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Тариф без НДС, руб.	НДС, руб.	Тариф с НДС, руб.
4	**Системы кондиционирования воздуха центральные**				
4.1	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной производительностью по воздуху до 10 тыс.м3/час при количестве однотипных установок в машинном зале 1	устройство	**461,8**	**92,36**	**554,16**
4.2	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной производительностью по воздуху до 10 тыс.м3/час при количестве однотипных установок в машинном зале до 5	устройство	**428,03**	**85,61**	**513,64**
4.3	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной производительностью по воздуху до 10 тыс.м3/час при количестве однотипных установок в машинном зале более 5	устройство	**394,26**	**78,85**	**473,11**
4.4	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной производительностью по воздуху до 40 тыс.м3/час при количестве однотипных установок в машинном зале 1	устройство	**563,12**	**112,62**	**675,74**
4.5	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной производительностью по воздуху до 40 тыс.м3/час при количестве однотипных установок в машинном зале до 5	устройство	**518,15**	**103,63**	**621,78**
4.6	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной производительностью по воздуху до 40 тыс.м3/час при количестве однотипных установок в машинном зале более 5	устройство	**461,8**	**92,36**	**554,16**
4.7	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной производительностью по воздуху до 100 тыс.м3/час при количестве однотипных установок в машинном зале 1	устройство	**743,36**	**148,67**	**892,03**
4.8	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной производительностью по воздуху до 100 тыс.м3/час при количестве однотипных установок в машинном зале до 5	устройство	**687,01**	**137,4**	**824,41**
4.9	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной производительностью по воздуху до 100 тыс.м3/час при количестве однотипных установок в машинном зале более 5	устройство	**630,85**	**126,17**	**757,02**
4.10	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной производительностью по воздуху до 200 тыс.м3/час при количестве однотипных установок в машинном зале 1	устройство	**1 058,70**	**211,74**	**1 270,44**
4.11	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной производительностью по воздуху до 200 тыс.м3/час при количестве однотипных установок в машинном зале до 5	устройство	**946,19**	**189,24**	**1 135,43**
4.12	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной производительностью по воздуху до 200 тыс.м3/час при количестве однотипных установок в машинном зале более 5	устройство	**878,64**	**175,73**	**1 054,37**
4.13	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной производительностью по воздуху до 300 тыс.м3/час при количестве однотипных установок в машинном зале 1	устройство	**1 362,84**	**272,57**	**1 635,41**
4.14	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной производительностью по воздуху до 300 тыс.м3/час при количестве однотипных установок в машинном зале до 5	устройство	**1 261,52**	**252,3**	**1 513,82**
4.15	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной производительностью по воздуху до 300 тыс.м3/час при количестве однотипных установок в машинном зале более 5	устройство	**1 137,62**	**227,53**	**1 365,15**

Примечание: К нормам времени применяются коэффициенты: 1,1 - при наличии переменной рециркуляции, или байпаса камеры орошения, или коллектора постоянного статического давления, или смесителей двухканальной системы; 1,05 - при наличии орошаемого поверхностного воздухоохладителя или блока тепломассообмена. 2. К нормам времени в необходимых случаях применяются следующие коэффициенты: **1,15** на предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещение предметов (станков, установок и т,д,); **1,1** при расположении оборудования, установок, устройств и воздуховодов на высоте от пола (площадки) при использовании подмостей или переносной лестницы от 3 до 5 м; **1,2** при расположении оборудования, установок, устройств и воздуховодов на высоте от пола (площадки) при использовании подмостей или переносной лестницы свыше 5 м; **1,3** при расположении оборудования, установок, устройств и воздуховодов на высоте от пола (площадки) при использовании подмостей или переносной лестницы на кровле здания.

коэффициент 1,0

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Тариф без НДС, руб.	НДС, руб.	Тариф с НДС, руб.
5	**Узлы технологические регулирования или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, давления или расхода уровня воды**				
5.1	Узел технологический регулирования или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, давления или расхода уровня воды.	устройство	**146,47**	**29,29**	**175,76**

Примечание: К нормам времени применяются коэффициенты: 0,8 - при выполнении работ по каждому последующему сверх пяти аналогичному технологическому узлу регулирования или защиты; 0,5 - при установке электрокалориферов в качестве зональных подогревателей. **2.** К нормам времени в необходимых случаях применяются следующие коэффициенты: **1,15** на предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещение предметов (станков, установок и т.д.); **1,1** при расположении оборудования, установок, устройств и воздуховодов на высоте от пола (площадки) при использавании подмостей или переносной лестницы от 3 до 5 м; **1,2** при расположении оборудования, установок, устройств и воздуховодов на высоте от пола (площадки) при использовании подмостей или переносной лестницы свыше 5 м; **1,3** при расположении оборудования, установок, устройств и воздуховодов на высоте от пола (площадки) при использовании подмостей или переносной лестницы на кровле здания.

коэф. 1,0

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Тариф без НДС, руб.	НДС, руб.	Тариф с НДС, руб.
6	**Кондиционеры местные автономные**				
6.1	Кондиционер местный автономный, шкафного типа со встроенной холодильной машиной, номинальной производительностью по воздуху свыше 1 тыс. м3/час до 3,5 тыс.м3/час при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале 1	устройство	**304,14**	**60,83**	**364,97**
6.2	Кондиционер местный автономный, шкафного типа со встроенной холодильной машиной, номинальной производительностью по воздуху свыше 1 тыс. м3/час до 3,5 тыс.м3/час при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале до 5	устройство	**270,37**	**54,07**	**324,44**
6.3	Кондиционер местный автономный, шкафного типа со встроенной холодильной машиной, номинальной производительностью по воздуху свыше 1 тыс. м3/час до 3,5 тыс.м3/час при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале более 5	устройство	**258,98**	**51,8**	**310,78**
6.4	Кондиционер местный автономный, шкафного типа со встроенной холодильной машиной, номинальной производительностью по воздуху свыше 3,5 тыс. м3/час до 8 тыс.м3/час при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале 1	устройство	**349,1**	**69,82**	**418,92**
6.5	Кондиционер местный автономный, шкафного типа со встроенной холодильной машиной, номинальной производительностью по воздуху свыше 3,5 тыс. м3/час до 8 тыс.м3/час при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале до 5	устройство	**315,33**	**63,07**	**378,4**
6.6	Кондиционер местный автономный, шкафного типа со встроенной холодильной машиной, номинальной производительностью по воздуху свыше 3,5 тыс. м3/час до 8 тыс.м3/час при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале свыше 5	устройство	**281,56**	**56,31**	**337,87**
6.7	Кондиционер местный автономный, шкафного типа со встроенной холодильной машиной, номинальной производительностью по воздуху свыше 8 тыс.м3/час при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале 1	устройство	**484,38**	**96,88**	**581,26**
6.8	Кондиционер местный автономный, шкафного типа со встроенной холодильной машиной, номинальной производительностью по воздуху свыше 8 тыс.м3/час при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале до 5	устройство	**428,03**	**85,61**	**513,64**
6.9	Кондиционер местный автономный, шкафного типа со встроенной холодильной машиной, номинальной производительностью по воздуху свыше 8 тыс.м3/час при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале свыше 5	устройство	**382,88**	**76,58**	**459,46**

Примечание: К нормам времени в необходимых случаях применяются следующие коэффициенты: **1,2** - для сетей, не имеющих регулировочных устройств, и для сетей аспирационно-пылевых систем; **1,25** - при использовании сетей кирпичных каналов, шлакоалебастровых или шлакобетонных коробов, скрытой прокладке воздуховодов, составляющих более 50 процентов общей протяженности; **1,4** - при использовании в качестве вентиляционных каналов пустот в стеновых блоках зданий; **1,1** - при выполнении работ по сетям установок, оборудованных вентиляторами №11 и более. Нормы времени для кондиционеров местных автономных номинальной подачей по воздуху до 1 тыс. м3/ч принимаются по нормативам расхода ресурсов с 6.1 по 6.3 с коэффициентом 0,6. **2.** К нормам времени в необходимых случаях применяются следующие коэффициенты: **1,15** на предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещение предметов (станков, установок и т.д.); **1,1** при расположении оборудования, установок, устройств и воздуховодов на высоте от пола (площадки) при использовании подмостей или переносной лестницы от 3 до 5 м; **1,2** при расположении оборудования, установок, устройств и воздуховодов на высоте от пола (площадки) при использовании подмостей или переносной лестницы свыше 5 м; **1,3** при расположении оборудования, установок, устройств и воздуховодов на высоте от пола (площадки) при использовании подмостей или переносной лестницы на кровле здания.

коэф. 1,0

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Тариф без НДС, руб.	НДС, руб.	Тариф с НДС, руб.
7	**Кондиционеры местные неавтономные**				
7.1	Кондиционер местный с централизованным теплохолодоснабжением (вентиляторные теплообменники, эжекционные доводчики и т.п.), подачей по воздуху до 3 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в одном помещении до 5	устройство	**75,51**	**15,1**	**90,61**
7.2	Кондиционер местный с централизованным теплохолодоснабжением (вентиляторные теплообменники, эжекционные доводчики и т.п.), подачей по воздуху до 3 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в одном помещении свыше 5	устройство	**56,35**	**11,27**	**67,62**

Примечание 1: К нормативам времени в необходимых случаях применяются следующие коэффициенты: 1,2 - для сетей, не имеющих регулировочных устройств, и для сетей аспирационно-пылевых систем; 1,25 - при использовании сетей кирпичных каналов, шлакоалебастровых или шлакобетонных коробов, скрытой прокладке воздуховодов, составляющих более 50 процентов общей протяженности; 1,4 - при использовании в качестве вентиляционных каналов пустот в стеновых блоках зданий; 1,1 - при выполнении работ по сетям установок, оборудованных вентиляторами №11 и более.

2. К нормам времени в необходимых случаях применяются следующие коэффициенты: 1,15 на предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещение предметов (станков, установок и т.д.); 1,1 при расположении оборудования, установок, устройств и воздуховодов на высоте от пола (площадки) при использовании подмостей или переносной лестницы от 3 до 5 м; 1,2 при расположении оборудования, установок, устройств и воздуховодов на высоте от пола (площадки) при использовании подмостей или переносной лестницы свыше 5 м; 1,3 при расположении оборудования, установок, устройств и воздуховодов на высоте от пола (площадки) при использовании подмостей или переносной лестницы на кровле здания.

Начальник планово-экономического отдела Т.В.Черняк

Ведущий экономист Т.В.Заяц

УТВЕРЖДЕНО
Приказ генерального директора
РУП "БелЭЗ"
30.12.2016 № 470

Прейскурант №___22/6__

на услуги по проведению аэродинамических испытаний вентиляционных систем противодымной защиты зданий (ПДЗ) , оказываемые РУП "БелЭЗ"

Вводится в действие с _01 июля 2016 года

№ пп	Наименование	Единица измерения	Тариф без НДС	НДС, руб	Тариф с НДС, руб
Аэродинамические испытания системы подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах					
1	Система подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах, при количестве этажей до 6	система	**313,03**	**62,61**	**375,64**
2	Система подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах, при количестве этажей до 12	система	**410,86**	**82,17**	**493,03**
3	Система подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах, при количестве этажей до 16	система	**518,46**	**103,69**	**622,15**
4	Система подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах, при количестве этажей до 25	система	**751,28**	**150,26**	**901,54**
5	Система подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах, при количестве этажей свыше 25	система	**1 330,40**	**266,08**	**1 596,48**
Аэродинамические испытания систем подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах (с учетом коэффициента - 1.15, на любых предприятиях при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования , оргтехники, мебели и т.п.)					
6	Система подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах, при количестве этажей до 6	система	**359,99**	**72**	**431,99**
7	Система подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах, при количестве этажей до 12	система	**472,49**	**94,5**	**566,99**
8	Система подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах, при количестве этажей до 16	система	**596,23**	**119,25**	**715,48**
9	Система подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах, при количестве этажей до 25	система	**863,98**	**172,8**	**1 036,78**
10	Система подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах, при количестве этажей свыше 25	система	**1 529,96**	**305,99**	**1 835,95**
Аэродинамические испытания систем подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах (с учетом коэффициента - 1.2, при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования,запыленности воздуха, наличия разветвленной сети инженерных коммуникаций, движения технологического транспорта)					
11	Система подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах, при количестве этажей до 6	система	**375,64**	**75,13**	**450,77**
12	Система подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах, при количестве этажей до 12	система	**493,03**	**98,61**	**591,64**
13	Система подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах, при количестве этажей до 16	система	**622,16**	**124,43**	**746,59**
14	Система подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах, при количестве этажей до 25	система	**901,54**	**180,31**	**1 081,85**
15	Система подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах, при количестве этажей свыше 25	система	**1 596,48**	**319,3**	**1 915,78**

Аэродинамические испытания систем подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах (с учетом коэффициента - 1.5, при количестве обслуживаемых этажей более 6 и неработающих лифтах)					
16	Система подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах, при количестве этажей до 6	система	**469,55**	**93,91**	**563,46**
17	Система подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах, при количестве этажей до 12	система	**616,29**	**123,26**	**739,55**
18	Система подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах, при количестве этажей до 16	система	**777,70**	**155,54**	**933,24**
19	Система подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах, при количестве этажей до 25	система	**1 126,92**	**225,38**	**1 352,30**
20	Система подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах, при количестве этажей свыше 25	система	**1 995,60**	**399,12**	**2 394,72**
Аэродинамические испытания систем дымоудаления					
21	Система дымоудаления, при количестве этажей до 6	система	**277,82**	**55,56**	**333,38**
22	Система дымоудаления, при количестве этажей до 12	система	**369,77**	**73,95**	**443,72**
23	Система дымоудаления, при количестве этажей до 16	система	**614,33**	**122,87**	**737,20**
24	Система дымоудаления, при количестве этажей до 25	система	**927,37**	**185,47**	**1 112,84**
25	Система дымоудаления, при количестве этажей свыше 25	система	**1 506,48**	**301,3**	**1 807,78**
Аэродинамические испытания систем дымоудаления (с учетом коэффициента - 1.15, на любых предприятиях при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования , оргтехники, мебели и т.п.)					
26	Система дымоудаления, при количестве этажей до 6	система	**319,49**	**63,9**	**383,39**
27	Система дымоудаления, при количестве этажей до 12	система	**425,24**	**85,05**	**510,29**
28	Система дымоудаления, при количестве этажей до 16	система	**706,48**	**141,3**	**847,78**
29	Система дымоудаления, при количестве этажей до 25	система	**1 066,47**	**213,29**	**1 279,76**
30	Система дымоудаления, при количестве этажей свыше 25	система	**1 732,45**	**346,49**	**2 078,94**
Аэродинамические испытания систем дымоудаления(с учетом коэффициента - 1.2, при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования,запыленности воздуха, наличия разветвленной сети инженерных коммуникаций, движения технологического транспорта)					
31	Система дымоудаления, при количестве этажей до 6	система	**333,38**	**66,68**	**400,06**
32	Система дымоудаления, при количестве этажей до 12	система	**443,73**	**88,75**	**532,48**
33	Система дымоудаления, при количестве этажей до 16	система	**737,20**	**147,44**	**884,64**
34	Система дымоудаления, при количестве этажей до 25	система	**1 112,84**	**222,57**	**1 335,41**
35	Система дымоудаления, при количестве этажей свыше 25	система	**1 807,78**	**361,56**	**2 169,34**

Аэродинамические испытания систем дымоудаления (с учетом коэффициента - 1.5, при количестве обслуживаемых этажей более 6 и неработающих лифтах)					
36	Система дымоудаления, при количестве этажей до 6	система	**416,73**	**83,35**	**500,08**
37	Система дымоудаления, при количестве этажей до 12	система	**554,66**	**110,93**	**665,59**
38	Система дымоудаления, при количестве этажей до 16	система	**921,50**	**184,3**	**1 105,80**
39	Система дымоудаления, при количестве этажей до 25	система	**1 391,05**	**278,21**	**1 669,26**
40	Система дымоудаления, при количестве этажей свыше 25	система	**2 259,72**	**451,94**	**2 711,66**

Начальник планово-экономического отдела Т.В.Черняк

Ведущий экономист Т.В.Заяц